

Wszyscy Wykonawcy

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
(Wyjaśnienie treści SIWZ)**

Dotyczy postępowania pn: „Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach”

Na podstawie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia jest: Modernizacja placu i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach. Zakres robót obejmuje min, wykonanie parkingu z kostki szarej grubość 6cm na podsypce piaskowej, a w przedmiarze poz. 1.18. jest nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara i kolorowa (wjazy, wejścia).

W związku z tym proszę o uświelenie zakresu robót jaki winien być wykonany:

- jaką grubość kostki należy zastosować przy realizacji zadania?
- ile m2 powierzchni kostki szarej a ile m2 powierzchni kostki kolorowej?
- czy kostka ma być ułożona na podsypce piaskowej czy piaskowo – cementowej?.

Odpowiedź:

Grubość kostki jaką należy użyć przy realizacji zadania to 8cm.

Kostki szarej jest 400m², a kostki kolorowej 90m².

Kostka ma być ułożona na podsypce cementowo – piaskowej.

Otrzymują:

1 x Wykonawcy

1 x www.biskupice.pl

1 x a/a